

DEMONSTRATIVO DA QUALIDADE DA ÁGUA

MÊS E ANO DE REFERÊNCIA: janeiro/2026

SAÍDA DO TRATAMENTO

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO 1				
Tipo de Análise	Análises realizadas	Análises fora do padrão	Média	Valor Máximo Permitido (¹)
Turbidez (uT)²	380	0	0,69	5 uT
Cor Aparente (uH)³	380	0	0,52	15,0 uH
Cloro Residual Livre (mg/L)⁴	380	0	1,24	0,2 – 5,0 mg/L
pH	372	0	7,3	6,0 – 9,5
Fluoreto (mg/L)⁴	372	0	0,81	0,7 – 1,0 mg/L
Coliformes Totais (NMP/100mL)⁵	8	0	0	1 amostra/mês
<i>Escherichia coli</i> (NMP/100mL)⁵	8	0	0	Ausência

Bairros atendidos pela ETA 1: Centro (com os seguintes limites: Rua Hermann Weege até a Zoológico, Rua Luiz Abry até a ponte do Posto Ramthun, Av. 21 de Janeiro até a Câmara de Vereadores), Ribeirão Clara, Ribeirão Herdt, Ribeirão Souto, Testo Central, Testo Central Alto, Ribeirão Luebke e Vale do Selke Pequeno (Rua Alfredo Harmel, Rua Vale do Selke Pequeno, Rua Alwin Gueths e Rua Ida Hackbarth).

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO 2				
Tipo de Análise	Análises realizadas	Análises fora do padrão	Média	Valor Máximo Permitido (¹)
Turbidez (uT)²	380	0	0,16	5 uT
Cor Aparente (uH)³	380	0	0,02	15,0 uH
Cloro Residual Livre (mg/L)⁴	380	0	1,10	0,2 – 5,0 mg/L
pH	372	1	6,6	6,0 – 9,5
Fluoreto (mg/L)⁴	372	5	0,80	0,7 – 1,0 mg/L
Coliformes Totais (NMP/100mL)⁵	8	0	0	1 amostra/mês
<i>Escherichia coli</i> (NMP/100mL)⁵	8	0	0	Ausência

Bairros atendidos pela ETA 2: Centro (com os seguintes limites: Rua Hermann Weege até a Zoológico, Rua Luiz Abry até a ponte do Posto Ramthun, Av. 21 de Janeiro até a Câmara de Vereadores), Pomerode Fundos, Ribeirão Areia, Wunderwald, Testo Alto, Testo Rega e Rega.

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO 3				
Tipo de Análise	Análises realizadas	Análises fora do padrão	Média	Valor Máximo Permitido (¹)
Turbidez (uT)²	27	0	0,21	5 uT
Cor Aparente (uH)³	27	0	0,04	15,0 uH
Cloro Residual Livre (mg/L)⁴	27	4	1,07	0,2 – 5,0 mg/L
pH	19	0	6,7	6,0 – 9,5
Fluoreto (mg/L)⁴	19	0	0,80	0,7 – 1,0 mg/L
Coliformes Totais (NMP/100mL)⁵	8	1*	0,12	1 amostra/mês
<i>Escherichia coli</i> (NMP/100mL)⁵	8	0	0	Ausência

Bairros atendidos pela ETA 3: Vale do Selke Grande e uma parcela do Vale do Selke Pequeno.

(*) OBSERVAÇÃO: Conforme determina a legislação, foi realizada a coleta (dentro do prazo de 24 horas), para a qual se obteve resultado satisfatório (ausência para Coliformes Totais e *E. coli*).



DEMONSTRATIVO DA QUALIDADE DA ÁGUA

MÊS E ANO DE REFERÊNCIA: *janeiro/2026*

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

SISTEMA DE ABASTECIMENTO 1				
Tipo de Análise	Análises realizadas	Análises fora do padrão	Média	Valor Máximo Permitido ⁽¹⁾
Turbidez (uT) ²	20	0	0,62	5 uT
Cor Aparente (uH) ³	20	0	0,26	15,0 uH
Cloro Residual Livre (mg/L) ⁴	21	2	0,61	0,2 – 5,0 mg/L
Coliformes Totais (NMP/100mL) ⁵	20	0	0	1 amostra/mês
<i>Escherichia coli</i> (NMP/100mL) ⁵	20	0	0	Ausência

Bairros atendidos pela ETA 1: Centro (com os seguintes limites: Rua Hermann Weege até a Zoológico, Rua Luiz Abry até a ponte do Posto Ramthun, Av. 21 de Janeiro até a Câmara de Vereadores), Ribeirão Clara, Ribeirão Herdt, Ribeirão Souto, Testo Central, Testo Central Alto, Ribeirão Luebke e Vale do Selke Pequeno (Rua Alfredo Harmel, Rua Vale do Selke Pequeno, Rua Alwin Gueths e Rua Ida Hackbarth).

SISTEMA DE ABASTECIMENTO 2				
Tipo de Análise	Análises realizadas	Análises fora do padrão	Média	Valor Máximo Permitido ⁽¹⁾
Turbidez (uT) ²	25	0	0,21	5 uT
Cor Aparente (uH) ³	25	0	0,00	15,0 uH
Cloro Residual Livre (mg/L) ⁴	25	0	0,75	0,2 – 5,0 mg/L
Coliformes Totais (NMP/100mL) ⁵	25	1*	0,04	1 amostra/mês
<i>Escherichia coli</i> (NMP/100mL) ⁵	25	0	0	Ausência

Bairros atendidos pela ETA 2: Centro (com os seguintes limites: Rua Hermann Weege até a Zoológico, Rua Luiz Abry até a ponte do Posto Ramthun, Av. 21 de Janeiro até a Câmara de Vereadores), Pomerode Fundos, Ribeirão Areia, Wunderwald, Testo Alto, Testo Rega e Rega.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO 3				
Tipo de Análise	Análises realizadas	Análises fora do padrão	Média	Valor Máximo Permitido ⁽¹⁾
Turbidez (uT) ²	21	0	0,29	5 uT
Cor Aparente (uH) ³	21	0	0,00	15,0 uH
Cloro Residual Livre (mg/L) ⁴	21	5	0,81	0,2 – 5,0 mg/L
Coliformes Totais (NMP/100mL) ⁵	21	5*	0,24	1 amostra/mês
<i>Escherichia coli</i> (NMP/100mL) ⁵	21	1*	0,05	Ausência

Bairros atendidos pela ETA 3: Vale do Selke Grande e uma parcela do Vale do Selke Pequeno.

SIMBOLOGIA

- (1) Padrões estabelecidos pela Portaria GM/MS n. 888, de 04 de maio de 2021.
- (2) Unidade de Turbidez
- (3) Unidade Hazen
- (4) Miligrama por Litro
- (5) Número mais provável em 100 mililitros
- (*) OBSERVAÇÃO: Conforme determina a legislação, foi realizada a coleta (dentro do prazo de 24 horas), para a qual se obteve resultado satisfatório (ausência para Coliformes Totais e *E. coli*).